

rozdzielnica SN w stacji trafo WPHS 512

typu ELEKTROMONTAŻ

typu ROTOBLOK

L4

L3

L2

RSP3L

RT1

RT2

RT3

OR4-24 PU2/  
NIL/OM-24

LHTCJ  
VW-III-20

LHTCJ  
VW-III-20


SRNI/B  
24.04.12

AM/YFB  
24.04.12

AM/YFB  
24.04.12

AM/YFB  
24.04.12

- + Izolatory SW-20 szt.3
- + napęd ręczny NRK 01 szt.1
- + napęd ręczny NRK 02 szt.1
- + uchwyty kablowy szt. 1



wymiary 110x110x245

3xYHAKXs1x120 mm<sup>2</sup>  
z rozdż. Ś.N. proj. trafostacji  
w pawilonie B

3xYHAKXs1x120mm<sup>2</sup>  
z DUBR nr 828

3xYHAKXs1x120 mm<sup>2</sup>  
z PZZ nr 531

pole pomiarowe

3xYHAKXs1x120 mm<sup>2</sup>  
do trafo I, 15/0,4KV-1250KVA

3xYHAKXs1x120 mm<sup>2</sup>  
do trafo II, 15/0,4KV-1250KVA

3xYHAKXs1x120 mm<sup>2</sup>  
do trafo III, 15/0,4KV-1250KVA