

Kielce, 21.03. 2016 r.

## ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH

Targi Kielce SA w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zapraszają do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na zadanie pn.:

### **Przeгляд okresowy instalacji elektrycznej w obiektach Targów Kielce SA**

#### **I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi, badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów i kabli oraz uziemień instalacji i aparatów w halach wystawienniczych E, F, G oraz instalacji na terenach zewnętrznych (podstawa prawna: art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Ustawy Prawo budowlane Dz. U. Nr 243 poz.1623 z 2010r z późn. zm.), oraz wydaniu protokołów pomiarów dla każdego obiektu budowlanego oddzielnie. W razie wykrycia usterek w trakcie wykonywania pomiarów należy je usunąć. Do protokołów należy dołączyć kserokopię uprawnień elektrycznych do przeprowadzania w/w pomiarów elektrycznych oraz kserokopię świadectw wzorcowania przyrządów pomiarowych. Wykaz obiektów budowlanych i punktów pomiarowych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami.

#### **II. Przewidywany termin wykonania : kwiecień 2016 r.**

#### **III. Cena, warunki płatności, gwarancja**

W ofercie należy określić **łącną cenę ryczałtową**, która nie ulegnie zmianie przez czas trwania pomiarów za przedmiot oferty obejmującą koszty ponownych badań po usunięciu usterek oraz cenę jednostkową poszczególnych grup pomiarów. Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania terminów płatności za wykonane roboty oraz okresu gwarancji.

#### **IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy**

Oferty należy przesłać do siedziby Spółki Targi Kielce do dnia **01.04. 2015.**

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Przeгляд okresowy instalacji elektrycznej w obiektach Targów Kielce SA”

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami.

#### **V. Kryteria wyboru**

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:

- 1) oferowaną ceną ryczałtową – 95%
- 2) posiadaniem doświadczeniem i referencjami dla wykonania robót o podobnym charakterze – 5%

#### **VI. Informacje dodatkowe**

1. Termin związania Wykonawcy ofertą -30 dni.
2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach.
3. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę.
4. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.

#### **VII. Zawartość oferty**

Część I - "Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać:

1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
4. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz przeprowadził wizję lokalną oraz, że zapoznał się z przedłożonymi załącznikami i nie wnosi uwag i zastrzeżeń.
5. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT, Nr NIP
6. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze stanem istniejącym obiektów

Część II - " Oferta cenowa" - winna zawierać:

1. Określenie łącznej kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy oraz ceny jednostkowej poszczególnych grup pomiarów.
2. Określenie okresu gwarancji i okresu rękopini na wykonane roboty liczonych od dnia odbioru.

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok.110.(budynek administracyjny TK) codziennie w godz.: 8.00-:15.00, tel. 041/365274 , 608 685 382 - Mirosław Ryk.

## Załącznik

Wykaz składowych do wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz badania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych - hala "E", "F", "G" oraz teren zewnętrzny Kielce, ul. Zakładowa 1

Lp	Rodzaj badania	Ilość badanych punktów	Stawka jednostkowa	Ilość razem	Stawka jednostkowa r-godz	Koszt usługi
		[szt]	[r-godz]	[r-godz]	[zł]	[zł]
<b>Hala "E"</b>						
1	Badanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych	133		0		- zł
2	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar	1		0		- zł
3	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej - każdy następny pomiar	213		0		- zł
4	Pomiar rezystancji izolacji obwody 1-fazowe	85		0		- zł
5	Pomiar rezystancji izolacji obwody 3-fazowe	101		0		- zł
Razem				0		- zł
<b>Hala "F"</b>						
1	Badanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych	122		0		- zł
2	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar	1		0		- zł
3	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej - każdy następny pomiar	272		0		- zł
4	Pomiar rezystancji izolacji obwody 1-fazowe	236		0		- zł
5	Pomiar rezystancji izolacji obwody 3-fazowe	148		0		- zł
Razem				0		- zł
<b>Hala "G"</b>						
1	Badanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych	67		0		- zł
2	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar	1		0		- zł

3	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej - każdy następnny pomiar	233		0		- zł
4	Pomiar rezystancji izolacji obwody 1-fazowe	190		0		- zł
5	Pomiar rezystancji izolacji obwody 3-fazowe	127		0		- zł
Razem				0		- zł
<b>Teren zewnętrzny</b>						
1	Badanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych	117		0		- zł
2	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar	1		0		- zł
3	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej - każdy następnny pomiar	350		0		- zł
4	Pomiar rezystancji izolacji obwody 1-fazowe	192		0		- zł
5	Pomiar rezystancji izolacji obwody 3-fazowe	174		0		- zł
Razem				0		- zł
				OGÓŁEM	0	<b>0,00 zł</b>

