

Kielce, dnia 21.06.2022 r.

**Targi Kielce S. A.** w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania:

## **Przeгляд okresowy (badanie, konserwacja) stacji transformatorowej SN 15/04 kV.**

### **I. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu okresowego (badania okresowego oraz konserwacji) stacji transformatorowej SN 15/04 kV zlokalizowanej na terenie Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach.

Stacja transformatorowa typu wewnętrznego zabudowana w budynek hali.

Rok budowy stacji – 2002.

W skład stacji wchodzi:

1. Rozdzielnice SN Rotoblok typu RT1- In 400A z rozłącznikiem GPR 2V-Ti prod. ZPUE Włoszczowa.
2. Transformatory olejowe typu TNOSI 1250/20 prod. ALSTOM Mikołów z przekątnikiem Buchholza – szt. 3.
3. Rozdzielnica nn typu ZR–W 400V 2 000A prod. ZPUE Włoszczowa podzielona na sekcje, wyposażona w pola zasilające z wyłącznikami IZM 32 2000A, pola odpływowe z rozłącznikami SLM-3. Sekcje rozdzielnic połączone wyłącznikami sprzęgłowymi NZM 14-1600H firmy Klockner-Moeller.

### **II. Termin wykonania: do 29 lipca 2022 r.**

### **III. Miejsce i termin składania ofert oraz wybór Wykonawcy:**

Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce - Recepcja do dnia: **29 czerwca 2022 r.**

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Przeгляд stacji transformatorowej”

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami.

### **IV. Kryterium wyboru**

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się:

1. Oferowaną ceną – **80%**
2. Posiadaniem doświadczeniem i referencjami dla wykonania robót o podobnym charakterze i zakresie – **20%**

## V. Informacje dodatkowe:

1. Termin związania Wykonawcy ofertą – 30 dni od jej złożenia.
2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy, jak również nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zamówienia.

## VI. Zawartość oferty:

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna zawierać:

### Część 1 - " Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać:

1. Nazwę i adres siedziby Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do negocjacji ceny i warunków wykonania usługi.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do nich uwag i zastrzeżeń. W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia ich w odrębnej części oferty cenowej.
3. Referencjami dla wykonania robót o podobnym charakterze i zakresie - **od 2 firm.**
4. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  
*„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa  
brzmi: .....  
nr NIP: ....."*

### Część 2 - " Oferta cenowa" - winna zawierać:

1. W ofercie należy określić łączną cenę netto za przedmiot oferty, która nie ulegnie zmianie przez czas trwania związania Wykonawcy ofertą.
2. Termin realizacji.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego można uzyskać codziennie w godz.: 8.30 – 15.30: w pokoju nr 110 (budynek administracyjny TK), tel. **41 36 51 274**, kom. **608-685-382**, e-mail [ryk.mirosław@targikielce.pl](mailto:ryk.mirosław@targikielce.pl)

## **Klauzula RODO**

Wykonawca oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym przetargiem, których Administratorem są Targi Kielce S A ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce i zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych znajdującymi się na stronie: <http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm>

Załączniki:

1. Rzut stacji
2. Schemat rozdzielnic SN
3. Schemat rozdzielnic nN